

Pytanie nr 55:

Tytuł: zjazd na działkę

Treść: Dzień dobry, Czy w projekcie należy uwzględnić zjazd na działkę przez dz. 138/2, 138/1 i 139/5 ? Czy jest możliwe przesunięcie zjazdu na działkę 133/4 ?

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający określił granice terenu opracowania konkursowego. Rozwiązania projektowe, które znajdują się poza zakresem wskazanym w konkursie nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Zamawiający nie określił sposobu organizacji zjazdu z drogi publicznej.

Pytanie nr 54:

Pytania

1. Czy cały program sali obsługi czyli 10 stanowisk / boksów wraz z poczekalnią z miejscem zabaw dla dzieci oraz sanitariatami z miejscem przewijania dla dzieci w Powiatowym Urzędzie Pracy ma zmieścić się na podanej w programie powierzchni 60 m² ?
2. W Powiatowym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach sali obsługi znajduje się wydzielone miejsce do zabaw dla dzieci oczekujących na badanie lekarskie "kącik zabaw", natomiast w pkt 6 występuje poczekalnia. Czy mamy zaprojektować zarówno kącik zabaw w sali obsługi jak również poczekalnię ?

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Ad. 1 Zamawiający określił sugerowane powierzchnie pomieszczeń oraz zawarł uwagi dotyczące ich wyposażenia. Powierzchnia pomieszczeń higienicznosanitarnych będzie wynikała bezpośrednio z ilości zamontowanych urządzeń sanitarnych i nie należy łączyć tej powierzchni z Salą obsługi.

Ad. 2 W Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sali obsługi lub w obrębie gabinetów lekarskich należy przewidzieć miejsce na poczekalnię z kącikiem zabaw „strefą zabaw” dla dzieci oczekujących na badanie lekarskie .

Pytanie nr 53:

Komunikacja kołowa

Czy można zaproponować zmianę geometrii istniejącego wjazdu na działkę (bez zmiany jego lokalizacji) np. w celu zapewnienia dodatkowego pasa włączeniowego?

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający określił granice terenu opracowania konkursowego. Rozwiązania projektowe, które znajdują się poza zakresem wskazanym w konkursie nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Zamawiający nie określił sposobu organizacji zjazdu z drogi publicznej.

Pytanie nr 52

Komunikacja kołowa

W nawiązaniu do pytań nr 38 oraz 39: Nie jest możliwy brak ingerencji w działki 138/1 oraz 139/5, ponieważ zgodnie z mapą, opracowywany obszar nie ma połączenia z istniejącym wjazdem na działkę.

Czy w związku z powyższym na działkach drogowych 138/1, 139/5 oraz 139/3 można założyć wykonanie drogi dojazdowej łączącej wjazd z ul. Skłodowskiej-Curie z obszarem opracowania?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający określił granice terenu opracowania konkursowego. Rozwiązania projektowe, które znajdują się poza zakresem wskazanym w konkursie nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Zamawiający nie określił sposobu organizacji zjazdu z drogi publicznej.